



Tareas de mantenimiento **semanales**

- Compruebe los niveles de electrólito.
- Después de cargar, rellene las células con agua desmineralizada según sea necesario.
- Verifique que no haya residuos en las cajas de batería y límpielas en caso necesario.
- Realice una carga de ecualización, dejando suficiente tiempo de enfriamiento.



Tareas de mantenimiento **mensuales**

- Dé a sus baterías un examen detallado y exhaustivo. Busque señales de corrosión en los terminales y verifique que los conectores y cables no estén dañados.
- Limpie la parte superior de la carcasa de batería con un desengrasante que neutraliza el ácido.
- Mide la gravedad específica del electrólito con un hidrómetro. Si la gravedad relativa difiere de una célula a otra, su batería puede requerir una carga de ecualización.



Tareas de mantenimiento que deben realizarse **cada 3 a 6 meses**

- Limpie exhaustivamente la batería. Hágalo manualmente o con un limpiador a vapor.

